TABLICA TGM-2



Bilans mocy:
33 mieszkania x 4kW:
P=132kW kj=0,29
Psz=38,3kW Isz=61,5A

UWAGI:

1. Istn. tablicę TGM-2 nalezy przebudowac jak na rysunku nr 12
2. Istniejące obwody należy przepiąć na proj. zabezpieczenia modułowe.
3. Wymienić WLZ do tablicy zgodnie ze schematem na rysunku nr 3
4. Układ sieci: TN-S.

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Nazwa i adres obiektu: Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w budunku wielorodzinnym przy ulicy Okulickiego 8 w Stalowej Woli. obr. 1 Centrum, jedn. ewid. 181801_1 Stalowa Wola				**Skala:**
Nazwa rysunku: *TABLICA TGM-2. SCHEMAT INSTALACJI*				**Branża:** Elektryczna
Funkcja:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Nr rys.:** 6
Projektant	**mgr inż. Andrzej Latawiec**	**PDK0076/POOE/05** spec. sieci instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		
Sprawdził	**mgr inż. Mariusz Rolek**	**PDK0074/POOE/05** spec. sieci instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		**Data:** lipiec 2018