

Stalowa Wola, dn. 11.07.2018 r.

RE5/RD/OZ/310/17/18/2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Stalowej Woli

Wpl. 2018-07-18
L.dz. 517/5665/18
Podpis A2/4920/18

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA
ul. OKULICKIEGO 32

Dotyczy: Kompleksowego remontu instalacji w budynkach wielorodzinnych w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 4;6;8;10

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.07.2018 r w sprawie planowanego remontu instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych j.w. Uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę po spełnieniu poniższych warunków :

1. Wymienić główne wewnętrzne linie zasilające na przewody miedziane o przekroju wynikłym z obliczeń lecz nie mniejszym jak 25 mm²
2. Wymienić zabezpieczenia główne w/z na zabezpieczenia typu automatycznego o wartości wynikłej z obliczeń i przystosowane do oplombowania.
3. Wymienić zabezpieczenia przedlicznikowe do poszczególnych mieszkań na zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe typu S 301 lub 303 o wartości zgodnej z zawartymi umowami przystosowane do oplombowania oddzielnie dla każdego z nich.
4. Rozdzielnice piętrowe pomiarowe i rozdzielnice administracyjne wykonać w II klasie ochronności.
 - układy pomiarowe wynieść do pomieszczeń ogólnodostępnych z wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - wymienić wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych mieszkań na przewody o przekroju wg. obliczeń,
 - system pracy sieci TNC ,instalacje wykonać w układzie TN-S


Całość prac związanych z wymianą i jednocześnie wyniesieniem układów pomiarowych wykonać własnym kosztem i staraniem zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. – Tom 7 , Układy pomiarowe energii elektrycznej , powierzając je ich wykonanie osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy uzgodnić termin wykonywania prac oraz uzyskać zgodę na zdjęcie plomb, tel. kont. 17-749-43-49 (druk w załączeniu)

Po wykonaniu powyższych warunków, należy złożyć w RE Stalowa Wola 1 – egz. oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej (druk w załączeniu).

Na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu instalacji, Rejon Energetyczny dokona sprawdzenia i oplombowania przebudowanych urządzeń w terminie do 14 dni od daty złożenia ww. oświadczenia.

Z poważaniem


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Dyrektor
Czesław Frączek

Do wiadomości:

1. Adresat + zał.

A/a

Załączniki:

1. Oświadczenie o wykonaniu instalacji
2. Zgoda na zdjęcie plomb PGE Dystrybucja S.A.
3. Wykaz aktualnych wartości zab.przedlicz.