

Stalowa Wola, dn. 14.08.2019 r.

AM-3/2468 /19

Dział E/E
w/m

Administracja Osiedla Nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o ogłoszenie przetargu:

1) na wzmocnienie ściany zewnętrznej budynku przy **ul. Poniatowskiego 28 od strony południowej.**

Wzmocnienie cegły licówki należy wykonać kotwami Hilti HRD 10 w ilości 30,00 szt., zgodnie z opracowaną ekspertyzą:

- kotwy o plastikowej tulei długości 310 mm i nierdzewnego pręta stalowego o średnicy 7 mm
- rozstaw kotew około 1 m z dostosowaniem do pionowego rozstawu spoin muru
- głębokość zakotwienia w pustaku silikatowym ok 70 mm
- zastosować pręty z łbem soczewkowym z plastikową podkładką gr. 2 mm

2) na wzmocnienie naroża ścian w okolicy balkonów na dwóch ostatnich kondygnacjach w budynku przy **ul. Wałowej 3 A od strony północnej** poprzez wykonanie poziomego dobrojenia naroża muru w naciętych spoinach. Dla jednej kondygnacji należy przyjąć trzy pręty ze stali żebrowanej o polepszonej plastyczności, o średnicy 6 mm i długości 160 cm każdy. Pręty należy osadzić w naciętych spoinach na zaprawie montażowej bez skurczowej min. 5 MPa.

Budynki trzypiętrowe z poddaszem użytkowym, wykonane w technologii tradycyjnej.

Rozwiązanie zgodnie z projektem i ekspertyzą dostępną w Administracji Osiedla Nr 3.

Powyższe roboty należy wykonać w terminie do 31.12.2019 r.

Kierownik Osiedla Nr 3

Adam Sułkowski

Otrzymują:

1 x EE

1 x a/a