

Stalowa Wola, 11.04.2019 r.

AM-2/1801 /19

**Dział EE**  
**wm.**

Administracja Osiedla Nr 2 zgłasza potrzebę zorganizowania przetargu na remont i przebudowę wewnętrznej linii zasilającej WLZ w budynku wielorodzinnym przy ul. gen. L. Okulickiego 8 w Stalowej Woli.

Specyfikacja na wykonanie przebudowy istniejącego układu rozdziału energii w budynku mieszkalnym zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami obejmuje:

- wyniesienie układów pomiarowych wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi z mieszkań na klatkę schodową,
- zabudowę zestawów piętrowych ZELP na poszczególnych piętrach,
- wymianę głównych wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz zasilanie tablic mieszkaniowych TM z zestawów ZELP,
- przebudowę głównych tablic zasilających TG zlokalizowanych na parterze wraz z wymianą przewodów zasilających ze złącza ZK,
- przebudowę głównych wyłączników zasilania obwodów mieszkaniowych i administracyjnych,
- reperację ścian i stropów po przekuciach w mieszkaniach, klatkach i piwnicach.



KIEROWNIK  
Administracji Osiedla Nr 2

*Kazimierz Jaskot*

Otrzymują:

1 x Adresat

① x aa

Druk E.J.