

AM-3/ 1092 /19

Stalowa Wola, 04.04.2019 r.

Dział EE

w/m

Administracja Osiedla Nr 3 prosi o ogłoszenie przetargu na wykonanie instalacji odgromowej n/w budynków mieszkalnych położonych w Stalowej Woli:

1. Budynek nr 44 przy ul. Poniatowskiego (4 piętra, punktowiec)
2. Budynek nr 8 przy Al. Jana Pawła II (11 pięter, trzy klatki)

Zakres robót na w/w budynkach obejmuje:

- zdemontowanie starej instalacji odgromowej,
- wykonanie naciągowej instalacji na dachu budynku Poniatowskiego 44,
- wykonanie instalacji na wspornikach betonowych w tworzywie na dachu budynku przy Al. Jana Pawła II 8,
- montaż zwodów pionowych,
- wykonanie otoku uziemiającego z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm w wykopie,
- połączenie instalacji za pomocą zacisków pobierczych,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiar, a protokół z pomiaru przekazać do Administracji Osiedla Nr 3.

Uwaga: termin realizacji robót do końca października 2019 r.

Kierownik Osiedla Nr 3

Adam Świdarski

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a