SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
37-450 STALOWA WOLA
ADMINISTRACJA OSIEDLA Nr 2
ul. Komisji Edukacji Narodowej 7
tel. (15) 810 98 08, (15) 810 98 09

Stalowa Wola, 04.06.2019r.

AM-2/ 2662 /19

Dział EE
wm.

Specyfikacja warunków wykonania robót
wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Stalowa Wola, ul. Żeromskiego 3
budynek V -kondygnacyjny , 4 klatkowy , w technologi TYP SEKCJA BSK 434 i 425

Zakres robót obejmuje :

- demontaż starej instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe)
- wykonanie nowej naciągowej instalacji odgromowej , zwodów poziomych i pionowych z drutu stalowego , ocynkowanego ϕ 8mm (wszystkie elementy stalowe z powłoką antykorozyjną ocynkowaną)
- połączenie przewodów odprowadzających z istniejącymi uziomami za pomocą zacisków probierczych.

  Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie . Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji odgromowej i przedłożyć Spółdzielni wyniki tych pomiarów wraz ze schematami ideowymi wykonanej instalacji.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Nr 2
Kazimierz Jaskot

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a